実施日：R5.6.14

No.	項目名	水質基準	市街地区水源 豊浦浄化センター 浜町54-1	市街地区水源 ㈲アトˇワンˇファーム 桜408-1	大岸地区水源 大岸小学校 大岸91-1	大岸地区水源 大岸第2ポンプ場 豊泉259-2	礼文華地区水源 礼文華小学校 礼文華169	礼文華地区水源 江刺家花園 礼文華390-14	大和地区水源 山梨配水ポンプ場 山梨234-186	大和地区水源 大和浄化センター 大和72-13	桜地区水源 ザˇウィンザーホテル洞爺 洞爺湖町清水
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.003	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0 mg/ℓ以下	1.02	1.03	0.68	0.67	0.42	0.41	0.48	0.48	0.66
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	＜0.05	＜0.05	0.05	0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	＜0.02	＜0.02	0.03	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
14	四酸化炭素	0.002 mg/ℓ以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
16	シス-1,2-ジˇクロロエチレン及びトランス-1,2-ジˇクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.15	＜0.06	0.07	0.11	0.07	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.002	0.004	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.003	0.008	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.001	0.003	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.010	0.005	0.005	0.007	0.004	0.003	0.011	0.006	＜0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.01	0.02	0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.071	0.018	0.019	0.006	0.003	0.002	0.035	0.014	0.001
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	13.5	13.8	14.7	15	10.7	10.6	7.1	6.9	7.3
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	18.6	20.0	16.2	16.1	13.7	13.8	7.2	7.2	7.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	37.3	40.1	66.5	67.1	76.1	76.4	21.9	21.7	49.4
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	100	110	145	135	134	137	62	49	90
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	フェノール酸	0.005 mg/ℓ以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/ℓ以下	0.4	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.8	6.9	7.5	7.7	6.8	6.8	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
52	アンモニア態窒素	水質基準なし	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
		残留塩素	0.2mg/ℓ	0.1mg/ℓ	0.2mg/ℓ	0.3mg/ℓ	0.4mg/ℓ	0.3mg/ℓ	0.5mg/ℓ	0.3mg/ℓ	0.2mg/ℓ
		外気温	17.0℃	22.0℃	19.5℃	19.0℃	18.0℃	18.0℃	22.0℃	23.0℃	21.0℃
		水　温	13.5℃	13.2℃	13.6℃	15.0℃	12.9℃	12.0℃	15.1℃	10.6℃	9.6℃